



VKF Anerkennung Nr. 8149

Inhaber /-in

James Hardie Europe GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen
Schweiz

Hersteller /-in

James Hardie Europe GmbH
40474 Düsseldorf
Germany

Gruppe

231 - Brandschutzplatten

Produkt

FERMACELL BRANDSCHUTZBEKLEIDUNG

Beschreibung

Gipsfaserplatte FERMACELL mit Stahlklammern oder Schrauben auf Unterkonstruktion (Metall- oder Holzkonstruktion) befestigt, Stossfugen stumpf gestossen, D=15mm, RD=1200kg/m³

Anwendung

RF1
Brandschutzplatte mit 30 Minuten Feuerwiderstand (BSP 30-RF1)

Unterlagen

EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '139 519' (30.09.1992); Dr.-Ing. P. Nause, Gross Schwülper: Gutachterliche Stellungnahme 'GA-2021/031a-Mey' (27.06.2022); Hersteller: System-Beschreibung 'Montageanleitung Bekleidungen, Kapitel 04' (01.2022)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse F 30

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

02.03.2023

Ersetzt Dokument vom

07.11.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler