



VKF Anerkennung Nr. 30790

Inhaber /-in

James Hardie Europe GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen
Schweiz

Hersteller /-in

James Hardie Europe GmbH
40474 Düsseldorf
Germany

Gruppe

231 - Brandschutzplatten

Produkt

FERMACELL BRANDSCHUTZBEKLEIDUNG BSP

Beschreibung

Gipsfaserplatten FERMACELL mit Stahlklammern oder Schrauben auf Unterkonstruktion (Metall- oder Holzkonstruktion) befestigt, Stossfugen stumpf gestossen, D=2x15mm, RD=1155kg/m³

Anwendung

RF1
Brandschutzplatte mit 60 Minuten Feuerwiderstand (BSP 60-RF1)

Unterlagen

MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Prüfbericht '3.2/15-228-3' (28.10.2015), Prüfbericht 'PB 3.2/15-369-2' (09.06.2016), Gutachterliche Stellungnahme 'GS 3.2 /19-069-1' (28.02.2019); Dr.-Ing. P. Nause, Gross Schwülper: Gutachterliche Stellungnahme 'GA-2021/031a-Mey' (27.06.2022); Hersteller: System-Beschreibung 'Montageanleitung Bekleidungen, Kapitel 04' (01.2022)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse F 60

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

02.03.2023

Ersetzt Dokument vom

07.11.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler